

日期	
姓名	
专业	
日期	
姓名	
专业	
会签栏	

主母线铜排 TMY-3×(80×8) (装绝缘热缩套管)											
6kV 一次 线路 方案											
高压柜排列顺序		AH20	AH19	AH18	AH17	AH16	AH15	AH14	AH13	AH12	AH11
一次线路方案编号											
额定电流 (A)											
一次 系统 主要 设备	真空断路器/隔离开关					12/630-25	12/630-25	12/630-25	12/630-25	12/2000-31.5	GN30-10C/400-25
	接触器JCZ-7.2D630	1	1	1	1						
	电流互感器 LZBJ9-10 0.5S/10P10	3×150/5	3×30/5	3×30/5	3×30/5	3×100/5	3×100/5	3×30/5	3×150/5	3×800/5	
	过电压保护器									SCGB-A/B-7.6F	DB30-D-7.2
	电压互感器JSZW-6 6/√3/0.1/√3/0.1/3										
	高压熔断器 RN1-6 150A										
	控制电源变压器 DC-2kVA 6/0.22kV									1	
	接地开关 JN15-7.2	1	1	1	1	1	1	1	1		
	零序电流互感器 L XK-Φ120	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
高压带电电磁锁 DSN-BMY	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
二次线路方案编号											
二次 主要 元件	电流表6L2-A/电压表6L2-V	0~150/5A 过载型	0~30/5A 过载型	0~30/5A 过载型	0~30/5A 过载型	0~100/5A	0~100/5A	0~30/5A	0~150/5A	0~800/5A	
	微机保护装置 DVP9000系列	电机	电机	电机	电机	变压器	变压器	变压器	变压器	线路	
	智能操控装置 JLCX5000S	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	1(6点测温)	
	CT二次过电压保护器JL-CTB-4 4绕组	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	多功能电表DSSD883 0.5S	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	智能型防凝露除湿装置 J LCS700-60W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	高压单相接地保护装置 HGXL-1A									1	
	小电流接地选线装置 JL-DX-24										
计算负荷或设备功率	900kW	220kW	220kW	220kW	315+315kVA	315+315kVA	200kVA	630kVA			
负荷名称	7#水泵	4#水泵	3#水泵	2#水泵	-260m北缘15线变+9线变	-320m北缘10变+15线变	2#室内变	-350m破碎变	2#进线及控变	2#PT柜	

本图的知识产权属大冶有色设计研究院有限公司，未经本公司书面许可，不得擅自修改、复制或提供给他方使用。

注册师		审定	胡军	丰山铜矿井下-260中段高压配电柜更新改造设计方案				高压配电一次系统图(二)				大冶有色设计研究院有限公司 DAYE ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE LIMITED COMPANY OF NONFERREROUS METALLURGY	
执业章		审核	赵亮	项目编号	23639	工程编号	23639	比例	1:100	图纸规格	A3	图纸编号	23639-D-06
施工图审查合格证编号		校检	刘芳	设计阶段	设计方案	专业	电气	日期	2023.10				
		设计	陈超										

未加盖“大冶有色设计研究院有限公司出图专用章”(红章)无效。